



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД", Место нахождения: 601785, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КОЛЬЧУГИНО, УЛИЦА К.МАРКСА, 3, ОГРН: 1023300711774, Номер телефона: +7 4924595333, Адрес электронной почты: ekz@elcable.ru

В лице: начальника управления сертификации и интегрированной системы менеджмента качества Зверевой Ирины Александровны

Заявляет, что Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение до 450/750 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц и на номинальное напряжение до 300/500 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц для кабелей, марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВнг(A)-LS, ПуГВнг(A)-LS, ПуВнг(A)-FRLS, ПуГВнг(A)-FRLS, ПуВнг(A)-LSLTx, ПуГВнг(A)-LSLTx, ПуВнг(A)-FRLSLTx, ПуГВнг(A)-FRLSLTx, ПуПнг(A)-HF, ПуГПнг(A)-HF, ПуПнг(A)-FRHF, ПуГПнг(A)-FRHF, ПуВВ, ПуГВВ, ПуВВнг(A)-LS, ПуГВВнг(A)-LS, ПуВВнг(A)-FRLS, ПуГВВнг(A)-FRLS, ПуВВнг(A)-LSLTx, ПуГВВнг(A)-LSLTx, ПуВВнг(A)-FRLSLTx, ПуГВВнг(A)-FRLSLTx, ПуППнг(A)-HF, ПуГППнг(A)-HF, ПуППнг(A)-FRHF, ПуГППнг(A)-FRHF
Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД", Место нахождения: 601785, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД", Место нахождения: 601785, РОССИЯ, Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Провода и кабели для электрических установок, в том числе пониженной пожарной опасности. Технические условия" дата введения, номер: ТУ 18.К73.162-2017 от 01.01.2018
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии принята на основании протокола №69/60С выдан 24.03.2020 испытательной лабораторией "Испытательный центр АО "ЭКЗ"; Сертификат системы менеджмента: №17,1049.026 выдан 11.07.2017, Орган по сертификации систем менеджмента Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», РОСС RU.0001.21ГА45.; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»; Условия и сроки хранения: хранение по ГОСТ 18690, срок службы кабелей не менее 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.03.2025 включительно


(подпись)



Зверева Ирина Александровна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.28213/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

24.03.2020