



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ EAЭС RU C-RU.AГ67.B.00091/20

Серия **RU** № **0223697**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Адрес места нахождения: улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 1001, офис 101, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". ОГРН: 1026000899100. Адрес места нахождения и осуществления деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город Великие Луки, Псковская область, 182115, Российская Федерация. Телефон: 8(81153)91525. Адрес электронной почты info@alur.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". ОГРН: 1026000899100. Адрес места нахождения и осуществления деятельности: улица Гоголя, дом 3 Б, город Великие Луки, Псковская область, 182115, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горения, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм. кв. включительно, марок: ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, АППГнг(А)-HF, АППГ-Пнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, АПБПнг(А)-HF; огнестойкие с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-011-41580618-2015 "Кабели пониженной пожарной опасности не содержащие галогенов. Технические условия." Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 2010-21 от 12.10.2020, № 2010-22 от 12.10.2020, № 2010-23 от 12.10.2020, № 2010-27 от 13.10.2020, № 2010-28 от 13.10.2020, № 2010-29 от 13.10.2020, выданных Центром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 7589/РС от 19.10.2020, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», регистрационный номер ТРИБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; акта о результатах анализа состояния производства № 0159ТС/АП от 16.10.2020 органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA RU. 11AГ67 от 02.08.2016 г.

Схема сертификации 1с.  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Согласно приложению (бланк № 0727937).

**УЧЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР**

РЕГИСТР. № 2821

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 22.10.2020 **ПО** 21.10.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*А.Тиняева*  
(подпись)

Алла Алексеевна Тиняева  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Юрий Герасимов*  
(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов  
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00091/20

Серия **RU** № **0727937**

**Дополнительная информация**

Условия хранения согласно группы ОЖЗ ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, при температуре от +50°C до -50°C, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35°C.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабеля на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более десяти лет.

Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.

Гарантийный срок исчисляются с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей составляет не менее 30 лет при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - указанных в технических условиях ТУ 3500-011-41580618-2015 "Кабели пониженной пожарной опасности не содержащие галогенов. Технические условия."

**Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:**

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия" (П.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3 (кроме проверки мин.массы 1м токопр.жилы); 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (п.п.1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.7.2; 5.2.7.3)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пп. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ПП 1



*Алла Алексеевна Тиняева*  
0.20. Герасимов

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*А.Тиняева*  
(подпись)

Алла Алексеевна Тиняева

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Юрий Герасимов*  
(подпись)



Юрий Вячеславович Герасимов

(Ф.И.О.)