



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20

Серия **RU** № **0205710**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Основной государственный регистрационный номер: 1022101129896. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5. номер телефона: +7(8352)62-04-61; адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом 5.

**ПРОДУКЦИЯ** Контактторы электромагнитные серий КПВ 600, КТПВ 600 согласно Приложению (бланк № 0700201). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ16-524.023-80 «Контактторы электромагнитные серии КПВ 600»; ТУ16-524.024-80 «Контактторы электромагнитные серии КТПВ 600». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536 49 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 266-20 от 22.06.2020, № 267-20 от 22.06.2020 Испытательной лаборатории (центра) радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21MO57; акта о результатах анализа состояния производства № 5866/АП от 16.04.2020 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, технических условий ТУ16-524.023-80, ТУ16-524.024-80, руководства по эксплуатации ИАЕЖ.644413.019РЭ, паспортов. Схема сертификации – 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0700202). Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы – 8,5 лет. Допустимый срок сохранения в упаковке и консервации изготовителя - 2 года. Условия хранения – в упаковке предприятия-изготовителя по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69. Допускается хранение без упаковки в вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха не менее 5 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии в нем кислотных и других паров, вредно действующих на материалы контакторов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.06.2020

**ПО** 24.06.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Е.И.*  
(подпись)

*В.А.*  
(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна  
(Ф.И.О.)

Кузнецова Вера Алексеевна  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20

Серия **RU** № **0700201**

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение однородной продукции	Обозначение документации, в соответствии с которой изготовлена продукция
8536 49 000 0	Контакты электромагнитные серии КПВ 600: КПВ 604-УЗ, КПВ 604-ХЛЗ, КПВ 604-ТЗ, КПВ 605-УЗ, КПВ 605-ХЛЗ, КПВ 605-ТЗ	ТУ16-524.023-80 «Контакты электромагнитные серии КПВ 600»
8536 49 000 0	Контакты электромагнитные серии КТПВ 600: КТПВ 623-УЗ, КТПВ 623-ХЛЗ, КТПВ 623-ТЗ, КТПВ 624-УЗ, КТПВ 624-ХЛЗ, КТПВ 624-ТЗ	ТУ16-524.024-80 «Контакты электромагнитные серии КТПВ 600»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Елешева*  
(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Кузнецова*  
(подпись)

Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Лист 2, Листов 2

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00362/20**Серия **RU** № **0700202****СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА**

- ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»,
- ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контактторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контактторы и пускатели электродвигателей».

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Елешева Анастасия Николаевна  
(Ф.И.О.)

М.П.

Кузнецова Вера Алексеевна  
(Ф.И.О.)