



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1077761125628, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Генерального директора Забелина Андрея Николаевича

заявляет, что Автоматические выключатели дифференциального тока, товарного знака: IEK, типа: B06S, серии: АRМАТ, типоразмеров: 1P+NP C8 30мА тип АС, 1P+NP C13 30мА тип АС, 1P+NP C32 30мА тип АС, 1P+NP C6 30мА тип А, 1P+NP C8 30мА тип А, 1P+NP C13 30мА тип А, 1P+NP C16 30мА тип А, 1P+NP C20 30мА тип А, 1P+NP C25 30мА тип А, 1P+NP B6 30мА тип АС, 1P+NP B8 30мА тип АС, 1P+NP B10 30мА тип АС, 1P+NP B13 30мА тип АС, 1P+NP B16 30мА тип АС, 1P+NP B20 30мА тип АС, 1P+NP B25 30мА тип АС, 1P+NP B32 30мА тип АС, 1P+NP B6 30мА тип А, 1P+NP B8 30мА тип А, 1P+NP B10 30мА тип А, 1P+NP B16 30мА тип А, 1P+NP B13 30мА тип А, 1P+NP B20 30мА тип А, 1P+NP B25 30мА тип А, 1P+NP B32 30мА тип А, 1P+NP C16 30мА тип АС, 1P+NP C20 30мА тип АС, 1P+NP C10 30мА тип А, 1P+NP C10 30мА тип АС, 1P+NP C25 30мА тип АС, 1P+NP C6 30мА тип АС, 1P+NP C32 30мА тип А, 1P+NP C16 30мА тип АС, 1P+N C20 30мА тип АС, 1P+N C10 30мА тип А, 1P+N C10 30мА тип АС, 1P+N C25 30мА тип АС, 1P+N C6 30мА тип АС, 1P+N C32 30мА тип А

Изготовитель: "KEDU ELECTRIC CO., LTD.", Место нахождения: КИТАЙ, Puqi Industrial Zone, Hongqiao Town, Yueqing, Zhejiang Province 325608, координаты ГЛОНАСС: 28.208942, 121.052912 Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: IEC 61009-1:2012 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO). Часть 1. Общие правила»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536201007

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 09/СГ-31.01/22, 10/СГ-31.01/22, 11/СГ-31.01/22 от 31.01.2022 г., выданных испытательной лабораторией ООО "ТРАНСКОНСАЛТИНГ" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP"

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Хранение АВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до 55 °С и относительной влажности не более 90 % при температуре 20 °С. Допускается хранение при относительной влажности 50 % и температуре 40 °С. Срок хранения: 10 лет.

Срок службы: 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.01.2027 включительно


(подпись)

М.П.

Забелин Андрей Николаевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.48982/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2022